

היתר מספר 41487 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

שריונית חסם ייצור דלתות איכות בע"מ

דרך החרושת 12, קרית גת, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 מהדורה מאי 2003 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5, 6

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 511553786

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 1 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 41487

מפעל: שריונית חסם ייצור דלתות איכות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

דגמים:

1. דלת מתכת מוגנת אש דו כנפית עם/ללא צוהרים 310 שכינויה: דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}$ / 1 / $\frac{1}{2}$) מידות מלבן: גובה 2050 מ"מ, רוחב 2050 מ"מ מידות כנף נעה: גובה 2000 מ"מ, רוחב 970 מ"מ
2. דלת מתכת מוגנת אש חד כנפית עם/ללא צוהר מדגם "311" כינוייה דלת אש $1\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}$ / $1\frac{1}{2}$ / $1\frac{1}{2}$) מידות מלבן מירביות 1074*2050 מ"מ מידות כנף מירביות 1000*2000 מ"מ
3. דלת מתכת מוגנת אש חד כנפית ללא צוהר מדגם "311" כינוייה דלת אש 1 שעה ($\frac{1}{2}$ / $1\frac{1}{4}$ / 1) מידות מלבן: גובה 2050 מ"מ, רוחב 1074 מ"מ מידות כנף: גובה 2000 מ"מ, רוחב 1000 מ"מ
4. דלת אש דו אגפית(עם צוהרים), מדגם "410" שכינויה: דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}$ / $1\frac{1}{4}$ / $\frac{1}{2}$) מידות אגף פעיל: רוחב 1070 מ"מ, גובה 2100 מ"מ מידות מלבן: רוחב 2275 מ"מ, גובה 2195 מ"מ מידות צוהרים: 400X400 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ 511553786

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 2 מתוך 4



נספח א' להיתר: 41487

מפעל: שריזנית חסם ייצור דלתות איכות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

5. דלת אש חד/דו אגפית (עם/בלי צוהרים), מדגם: 413, שכינוייה: דלת אש $1\frac{1}{2}$ שעה ($1\frac{1}{2}$ / $1\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{2}$), מידות מלבן מירביות: רוחב: 2270 מ"מ, גובה: 2190 מ"מ, מידות מירביות אגף פעיל: רוחב: 1075 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ, מידות צוהרים מירביות: 400X400 מ"מ.
6. דלת אש דו אגפית עם צוהרים מדגם: 4015-90 שכינוייה: דלת אש שעה וחצי $3/4-11/2-11/2$ מידות מרביות מלבן: רוחב: 2335 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ, מידות מרביות אגף אקטיבי: רוחב: 1120 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ
7. דלת אש דו אגפית עם צוהרים מדגם: 4015-30 שכינוייה: דלת אש חצי שעה $1/2-1/2-1/2$ מידות מרביות מלבן: רוחב: 2335 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ, מידות מרביות אגף אקטיבי: רוחב: 1120 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ
8. דלת אש דו אגפית עם צוהרים מדגם: 4020-120 שכינוייה: דלת אש 2 שעה ($1/2-2-2$) מידות מרביות מלבן: רוחב: 2500 מ"מ, גובה: 2300 מ"מ, מידות מרביות אגף פעיל: רוחב: 1200 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 511553786

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 3 מתוך 4



נספח א' להיתר: 41487

מפעל: שריונית חסם ייצור דלתות איכות בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן; דלתות אש סובבות

9.

דלת אש דו אגפית עם צוהרים מדגם: 4020-90
שכינוייה: דלת אש 11/2 שעה (1/2-11/2-11/2)
מידות מרביות מלבן: רוחב: 2500 מ"מ, גובה: 2300 מ"מ
מידות מרביות אגף פעיל: רוחב: 1200 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ

10.

דלת אש דו אגפית עם צוהרים מדגם: 4020-30
שכינוייה: דלת אש 1/2 שעה (1/2-1/2-1/2)
מידות מרביות מלבן: רוחב: 2500 מ"מ, גובה: 2300 מ"מ
מידות מרביות אגף פעיל: רוחב: 1200 מ"מ, גובה: 2200 מ"מ



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 511553786

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

